

Husets energianvändning



Energideklaration för Bondegatan 31, Stockholm.

- Detta hus använder 111 kWh/m² och år, varav el 20 kWh/m².
Liknande hus 98–127 kWh/m² och år, nya hus 107 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2010-03-08 av:
Jan Tägt, Densia AB
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.